



Istituto Comprensivo Volta Mantovana
 viale Marconi, 18/A – 46049 Volta Mantovana
 Tel. 0376 83 115
 C.F. 90011540201 C.M. MNIC804007 Codice univoco UFT7LJ
 Email segreteria@icvoltamantovana.gov.it
 PEC mnic804007@pec.istruzione.it
www.icvoltamantovana.gov.it

PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE

scuola di

VERBALE

In data dalle ore alle ore

si è svolta la prova di evacuazione dall'edificio scolastico

La prova ha interessato tutte le sezioni.

È stata messa in atto la procedura prevista dal piano di emergenza al fine di verificarne il corretto funzionamento, con prova a sorpresa. Tale procedura è composta da un segnale di allarme di evacuazione, emanato con fischietto, con suono prolungato anche per permettere ai bambini del primo piano di sentire l'allarme. Durante l'esercitazione i bambini stavano lavorando all'interno delle sezioni, sui due piani. Al segnale d'allarme i bambini del primo piano sono scesi dalla scala di emergenza esterna, installata da poco, ma che avevano già visto perché le insegnanti li avevano esercitati. Si sono poi radunati, insieme ai compagni del piano terra nel cortile antistante, dove manca però il cartello del punto di raccolta. La prova è stata portata a termine senza il distacco delle utenze.

L'esercitazione ha dato esito positivo, è più veloce e tranquilla proprio per la presenza della scala esterna; l'uscita risulta essere quindi più ordinata e meno ansiosa per i bambini e il personale.

Mancano le mappe che indicano il percorso di esodo, il punto di raccolta non è chiaramente definito, anche se individuato dal personale.

VERIFICA DELL'EVACUAZIONE

	Sì	No
All'interno delle aule la disposizione dei banchi o la presenza di dotazioni degli alunni (borse, libri, ...) ha determinato difficoltà nell'uscita dal locale?	<input type="checkbox"/>	X
Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza si sono verificate situazioni che hanno determinato difficoltà nell'evacuazione, ovvero è stata riscontrata la presenza di ostacoli?	<input type="checkbox"/>	X
Tutte le classi hanno udito il segnale di allarme?	X	<input type="checkbox"/>
Le persone presenti hanno adempiuto agli incarichi assegnati?	X	<input type="checkbox"/>
La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile?	<input type="checkbox"/>	X
Il punto di raccolta esterno è stato raggiunto senza difficoltà?	X	<input type="checkbox"/>

Tempo impiegato per l'evacuazione della scuola

Castellaro 23/11/17

Per conoscenza

La dirigente _____

IL R.S.P.P. _____

Il R.L.S. _____